



Certificação
de Produto

OCP 0004

Accredited
since 1993

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance • Certificado de Conformidad

Certificado nº: MC, AEX-4665-X – Revisão 06

Certificate #/Certificado nº

Válido até: 19/09/2012

Validity Term/Fecha de Vencimiento

Efetivado em 19/09/2002

Effected/Efectivado

Produto:

Product/Productos

PRENSA-CABOS

Tipo / Modelo:

Type - Model/Tipo - Modelo

HSK-K-Ex, HSK-K-FLAKA-Ex e HSK-K-Multi-Ex

Solicitante:

Applicant/Solicitante

HUMMEL CONNECTOR SYSTEMS LTDA.

Rua Dervile Gabriel Pereira, 280 – Centro Empresarial I – Barro Preto

18280-614 – Tatuí – SP

CNPJ: 03.895.419/0001-47

Fabricante:

Manufacturer/Fabricante

HUMMEL AG

Merklinstrasse, 34

D-79183 – Waldkirch – BW – Germany

Normas Técnicas:

Standards/Normas

ABNT NBR IEC 60079-0:2006 , ABNT NBR IEC 60079-7:2008 e

ABNT NBR IEC 60529:2005.

Laboratório de Ensaio:

Testing Laboratory/Laboratorio de Ensayo

DEKRA EXAM GmbH.

Nº do Relatório de Ensaio:

Test Report Number/Nº del informe de Ensayo

20000674 de 12/04/2002;

DMT nº BVS PP 02.2079 EG de 31/07/2002;

EXAM nº BVS PP 02.2079 EG/N1 de 01/03/2004;

EXAM nº BVS PP 02.2079 EG/N2 de 05/05/2004;

EXAM nº BVS PP 02.2079 EG/N3 de 14/09/2005;

EXAM nº BVS PP 02.2079 EG/N4 de 18/05/2006;

DEKRA nº BVS PP 02.2079 EG/N5 de 21/02/2008.

Marca Concedida:

Concession Mark/Marca Concedida



TÜVRheinland®

OCP 0004

Observações:

Notes/Observaciones

- 1. Certificado emitido com base no Modelo com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fabricante e Ensaio no Produto, conforme Cláusula 6.1 do Regulamento de Avaliação da Conformidade, anexo à Portaria nº 83 do INMETRO, publicada em 03 de abril de 2006.**
- 2. Este Certificado só é válido acompanhado de seu respectivo anexo.**
- 3. Marcação do Produto: BR-Ex e II IP68 (até 10 bar).**
- 4. Faixa de Temperatura Ambiente: $-20\text{ °C} \leq T_a \leq +95\text{ °C}$.**

Portaria:

Governmental Regulation/Regulación Oficial

INMETRO nº 83 de 03/04/2006.


Data de Emissão:

Date of issue/Fecha de Otorgamiento

São Paulo, 15 de Setembro de 2010.

Regina Toscano
Superintendente Técnica

Technical Superintendent / Superintendente Técnico



Heleno dos Santos Ferreira
Coordenador de Certificação

Certification Coordinator/Coordinador de Certificación